

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Коммунальщик»
В.М.Кулаков
«20» октября 2019 г.



**ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОММУНАЛЬЩИК»
Г.КАРАСУК
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Карасук
2019 год

С целью определения фактического состояния систем теплоснабжения МУП «Коммунальщик», определения плана работ по замене, реконструкции, капитальному ремонту были проведены работы по обследованию источников теплоснабжения и сетей, состоящие из:

- визуального обследования;
- технической инвентаризации;
- гидравлических испытаний сетей.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации МУП «Коммунальщик» без привлечения третьих лиц.

Состав участников:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Директор | В.М.Кулаков |
| Главный инженер | Е.К.Прилепо |
| Мастер котельной №1,2,3,7,13,21 | В.М.Ледовской |
| Мастер котельной №4,5,14,15,19 | А.А.Филатов |
| Мастер котельной №6,8,11,18 | Е.В.Кобзарь |
| Инженер котельной №20 | О.Д.Пышкин |
| Начальник тепловых сетей | А.В.Ледовской |
| Мастер тепловых сетей | В.Г.Тригубенко |
| Мастер тепловых сетей | Л.Н.Лобков |
| Начальник ПТО | И.С.Гордеева |
| Экономист-сметчик | Е.В.Карась |
| Начальник ОТ и ПБ | А.Ю.Матвеев |

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|---|--|-------------|-------|
| 1 | Информация о тепловых источниках и сетях МУП «Коммунальщик» на 01.01.2020г | Таблица № 1 | 4-7 |
| 2 | Обследования, гидравлические испытания, освидетельствования источников теплоснабжения | Таблица № 2 | 8-11 |
| 3 | Перечень работ выполненных на источниках теплоснабжения в 2019году | Таблица № 3 | 12 |
| 4 | Обследования тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | Таблица № 4 | 13-15 |
| 5 | Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | Таблица № 5 | 16 |
| 6 | Перечень работ выполненных на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в 2019году | Таблица № 6 | 17 |

Информация о тепловых источниках и сетях по состоянию на 2020 год

| № объекта | Наименование объекта | Адрес объекта | | | Дата ввода в эксплуатацию | Период работы | Количество тепловых пунктов | Тип системы теплоснабжения | Основное оборудование | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения по установл. мощн., Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Годовые тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв (дефицит) мощности Гкал/ч |
|-----------|----------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | | Населенный пункт | улица, проезд, проспект, переулок и т.п. | дом, корпус, строение | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Котельная № 1 | г Карасук | ул. Сергея Есенина | 2-б | 01.11.1977 | сезонный | 1 | закрытая | ДКВр-10-13 - 2шт | 13,00 | 2,36 | 0,05 | 3,12 | 10,05 | -2,58 |
| 2 | Котельная № 2 | г Карасук | ул. Гагарина | 2-а | 01.11.1997 | круглогодичный | | закрытая | Братск-0,8-4шт | 3,20 | 1,49 | 0,01 | 0,94 | 1,87 | -1,11 |
| 3 | Котельная № 3 | г Карасук | ул. Сергея Лазо | 1-в | 01.11.1985 | сезонный | | закрытая | Братск-0,8-4шт Братск-1,14-2шт | 5,48 | 1,49 | 0,02 | 1,23 | 4,32 | -1,58 |
| 4 | Котельная № 4 | г Карасук | ул. Целинная | 7-в | 01.11.1986 | сезонный | | закрытая | КВр-0,93-3шт КВр-0,6-1шт | 2,92 | 0,83 | 0,01 | 0,53 | 1,85 | -0,30 |
| 5 | Котельная № 5 | г Карасук | ул. Щорса | 134-б | 31.05.2012 | сезонный | | закрытая | КВм-1,86КБ-3шт | 4,80 | 1,31 | 0,01 | 0,97 | 3,39 | -0,88 |
| 6 | Котельная № 6 | п.Ярок | - | - | 01.11.1987 | сезонный | | закрытая | КВр-0,35-1шт КВр-0,39-1шт | 0,70 | 0,34 | 0,00 | 0,09 | 0,31 | -0,04 |
| 7 | Котельная № 7 | г Карасук | ул. Щорса | 1 | 01.11.1987 | сезонный | | закрытая | КВр-0,7-2шт | 1,20 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,34 | 0,18 |
| 8 | Котельная № 8 | г Карасук | ул. Радищева | 16-б | 01.11.2013 | сезонный | | закрытая | КВр-1,16-2шт КВр-0,8-1шт | 2,96 | 0,51 | 0,01 | 0,59 | 2,17 | -0,32 |
| 9 | Котельная № 10 | г Карасук | ул. Демьяна Бедного | 80-а | не эксплуатируется | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная № 11 | г Карасук | ул. Шукшина | 22-а | 01.11.1965 | сезонный | | закрытая | КВр-0,93-3шт | 2,40 | 0,80 | 0,01 | 0,41 | 1,70 | -0,51 |
| 11 | Котельная № 13 | г Карасук | ул. Кутузова | 22-а | 01.11.1989 | сезонный | | закрытая | Братск-0,8-4шт | 3,20 | 0,85 | 0,01 | 0,62 | 2,62 | -0,90 |
| 12 | Котельная № 14 | г Карасук | ул. Партизанская | 62-а | 01.11.1976 | сезонный | | закрытая | Е 1/9 -3шт | 1,80 | 0,51 | 0,00 | 0,23 | 1,24 | -0,18 |
| 13 | Котельная № 15 | г Карасук | ул. Луначарского | 44-б | 01.11.2006 | сезонный | | закрытая | КВр-0,6-2шт | 0,86 | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,45 | 0,12 |
| 14 | Котельная № 18 | г Карасук | ул. Планировочная | 2-а | 01.11.1990 | сезонный | | закрытая | Е 1/9 -3шт | 1,80 | 0,51 | 0,00 | 0,23 | 1,05 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 19 | г Карасук | ул. Набережная | 11-а | 01.11.1984 | сезонный | | закрытая | КВр-0,93-3шт | 2,40 | 0,68 | 0,01 | 0,34 | 1,40 | -0,02 |
| 16 | Котельная № 20 | г Карасук | ул. Ленина | 126 | 01.11.1976 | круглогодичный | 2 | закрытая | ДКВр-20-13 - 3шт | 34,20 | 6,46 | 0,14 | 9,48 | 26,65 | -8,53 |
| 17 | Котельная № 21 | г Карасук | ул. Серегина | 2 | 01.11.2007 | круглогодичный | | закрытая | КВр-0,8-3шт | 2,07 | 0,33 | 0,01 | 0,36 | 0,93 | 0,44 |

| № | Температурный график | Используемые виды топлива | | | Выработка ТЭ, Гкал/год | Отпуск ТЭ потребителю, Гкал/год | Количество отключений (>8ч) в год на источнике | Износ объекта, % | Тип сети | Кол-во параллельно проложенных теплопроводов | Способ исчисления протяжённости | Сети отопления | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Основной(-ые) | Удельный расход, кг у.т./Гкал | Потребление условного топлива, т/год | | | | | | | | Диаметр трубопровода, мм | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | от 701 и выше |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 85/60 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 4389,37 | 20279,6 | 18739,9 | 2 | 63,40 | магистральная | четырёхтрубные и более сети | двухтрубное исполнение | 13,11 | 11,88 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 85/60 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 1186,63 | 5467,92 | 4620,72 | | 29,10 | магистральная | четырёхтрубные и более сети | двухтрубное исполнение | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 2851,06 | 13148,6 | 6353,67 | | 100,00 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 5,92 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 1082,62 | 4979,23 | 3150,47 | | 52,10 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 2020,77 | 9293,82 | 5054,11 | | 22,00 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 192,27 | 834,78 | 823,42 | | 65,50 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 422,02 | 1918,07 | | | 97,50 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 85/60 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 1017,73 | 4696,07 | 3082,99 | 1 | 18,20 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 4,44 | 4,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | 324,44 | 1488,54 | 1087,16 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 866,65 | 3997,44 | 2136,03 | | 7,60 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 957,89 | 4424,69 | 3812,94 | | 47,40 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 783,98 | 3596,81 | 1641,9 | | 64,50 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 191,66 | 846,65 | 719,91 | | 34,90 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 542,45 | 2496,42 | 1163,7 | | 21,30 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 80/55 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 679,7 | 3132,05 | 1685,95 | | 83,70 | магистральная | двухтрубные сети | двухтрубное исполнение | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 95/70 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 18034,8 | 82581,9 | 49907,9 | 3 | 39,40 | магистральная | четырёхтрубные и более сети | двухтрубное исполнение | 15,77 | 14,77 | 0,15 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 85/60 | [Уголь длиннопламенный] | 217,42 | 577,71 | 2653,3 | 1799,79 | 1 | 30,80 | магистральная | четырёхтрубные и более сети | двухтрубное исполнение | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Протяжённость сетей, км

| № | Сети ГВС | | | | | | Сети отопления: надземная прокладка | | | | Сети ГВС: надземная прокладка | | Сети отопления: подземная канальная | | Сети ГВС: подземная канальная | | Сети отопления: бесканальная | |
|----|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | Диаметр трубопровода, мм | | | | | | Диаметр трубопровода, мм | | | | Диаметр трубопровода, мм | | Диаметр трубопровода, мм | | Диаметр трубопровода, мм | | Диаметр трубопровода, мм | |
| | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | от 701 и выше | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | всего | от 50 до 250 | всего | от 50 до 250 | всего | от 50 до 250 | всего | от 50 до 250 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 52 | 53 | 58 | 59 | 64 | 65 | |
| 1 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,99 | 0,34 | | 0,20 | 0,20 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 11,02 | 10,13 |
| 2 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | | 0,27 | 0,27 | 0,00 | | 0,00 | | | 1,20 | 1,20 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5,16 | 5,16 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2,77 | 2,77 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2,99 | 2,99 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,27 | 0,27 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,86 | 3,85 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2,92 | 2,92 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,11 | 1,11 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,62 | 1,62 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,16 | 0,16 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,38 | 1,38 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2,61 | 2,61 |
| 16 | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 4,36 | 0,15 | 0,85 | 1,46 | 1,46 | 5,36 | 5,36 | 4,30 | 4,30 | 5,05 | 5,05 |
| 17 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | 0,15 | 0,15 |

| Подземная прокладка | | | | Относительная материальная характеристика ТС, м ² /Гкал/ч | Износ ТС, % | Количество отключений (>8ч) в год на сетях | Владение объектом | | Документ, подтверждающий основание эксплуатации | | | |
|--------------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|---|------------------------|--------|----------|
| Диаметр трубопровода, мм | | Сети ГВС: подземная бесканальная Диаметр трубопровода, мм | | | | | Форма собственности | Основание заключения договоров | Вид документа | Основание эксплуатации | Номер | Дата |
| № | от 251 до 400 | всего | от 50 до 250 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 | 0,89 | 1,01 | 1,01 | 270,23 | 98,63 | 1 | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 2 | | 0,14 | 0,14 | 216,91 | 99,43 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 3 | | 0,00 | | 244,75 | 91,81 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 4 | | 0,00 | | 302,03 | 93,35 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 5 | | 0,00 | | 225,44 | 99,96 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 6 | | 0,00 | | 202,44 | 5,00 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 7 | | 0,00 | | 717,24 | 100,00 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 8 | 0,01 | 0,00 | | 292,70 | 96,76 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 4556-п | 01.11.13 |
| 9 | | | | | | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 10 | | 0,00 | | 288,79 | 96,76 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 11 | | 0,00 | | 124,29 | 96,28 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 12 | | 0,00 | | 217,07 | 100,00 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 13 | | 0,00 | | 71,11111 | 93,13 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 14 | | 0,00 | | 290,0114 | 96,21 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | б/н | 01.09.11 |
| 15 | | 0,00 | | 326,205 | 94,57 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 16 | 2,92 | 2,92 | | 193,2683 | 99,99 | 4 | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |
| 17 | 0,08 | 0,08 | | 279,062 | 100,00 | | Муниципальная собственность | без торгов - исключение по статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | постановление | хозяйственное ведение | 5 | 11.01.13 |

**Обследования, гидравлические испытания, освидетельствования
источников теплоснабжения**

Таблица №2

| № | № котельной | № котла | Марка котла | № | Чистка грубой систем ы котла | № | Продувк а грубой системы котлов | № | Гидр. исп. внутр.систе м и труб-ов котельной |
|---|---------------------------|---------|-------------|------|---------------------------------------|----|---|-------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | кот.№1 ул.Есенина,2б | 1 | ДКВР 10-13 | | | 16 | 30 05 19 | 16 /в | 23 05 19 |
| | | | экономайзер | | | | | | |
| | | 2 | ДКВР 10-13 | | | | | | |
| | | | экономайзер | | | | | | |
| 2 | кот.№2 ул.Гагарина,2а | 1 | Братск | 2 /1 | 31 05 19 | 2 | 27 05 19 | 2 /в | 27 05 19 |
| | | 2 | Братск | 2 /2 | 08 06 19 | | | | |
| | | 3 | Братск | 2 /3 | 15 06 19 | | | | |
| | | 4 | Братск | 2 /4 | 22 06 19 | | | | |
| 3 | кот.№3 ул.С.Лазо,1в | 1 | Братск | 3 /1 | 31 05 19 | 3 | 27 05 19 | 3 /в | 31 07 19 |
| | | 2 | Братск | 3 /2 | 08 06 19 | | | | |
| | | 3 | Братск-М | 3 /3 | 15 06 19 | | | | |
| | | 4 | Братск-М | 3 /4 | 22 06 19 | | | | |
| | | 5 | Братск | 3 /5 | 29 06 19 | | | | |
| | | 6 | Братск | 3 /6 | 06 07 19 | | | | |
| 4 | кот.№4 ул.Целинная,7в | 1 | КВр-0,93 | | | 6 | 28 05 19 | 6 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | КВр-0,93 | | | | | | |
| | | 3 | КВр-0,93 | | | | | | |
| 5 | кот.№5 ул.Щорса,134б | 1 | КВМ-1,86 | 7 /1 | 24 05 19 | 7 | 28 05 19 | 7 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | КВМ-1,86 | 7 /2 | 25 05 19 | | | | |
| | | 3 | КВМ-1,86 | 7 /3 | 28 05 19 | | | | |
| 6 | кот.№6 п.Ярок | 1 | КВр-0,35 | | | 11 | 29 05 19 | 11 /в | 28 06 19 |
| | | 2 | КВр-0,39 | | | | | | |
| 7 | кот.№7 ул.Есенина,2б | 1 | КВр-0,7 | | | 1 | 13 02 19 | 1 /в | 13 02 19 |
| | | 2 | КВр-0,7 | | | | | | |
| 8 | кот.№8 ул.Радищева,16Б | 1 | КВМ-1,16 | | | 12 | 29 05 19 | 12 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | КВМ-1,16 | | | | | | |
| | | 3 | КВр-0,8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------|------|-------------|----|----------|-------|-------------|
| 9 | кот.№10 ул.Д.Бедного,80а | 1 | КВр-0,6 | | | 13 | 29 05 19 | 13 /в | 29 05 19 |
| | | 2 | Е 1,0-0,9 | | | | | | |
| | | 3 | КВр-0,6 | | | | | | |
| 10 | кот.№11 ул.Шукшина,22а | 1 | КВр-0,93 | | | 14 | 29 05 19 | 14 /в | 29 05 19 |
| | | 2 | КВр-0,93 | | | | | | |
| | | 3 | КВр-0,93 | | | | | | |
| 11 | кот.№13 ул.Кутузова,22а | 1 | Братск | 4 /1 | 31 05 19 | 4 | 27 05 19 | 4 /в | 27 05 19 |
| | | 2 | Братск | 4 /2 | 08 06 19 | | | | |
| | | 3 | Братск | 4 /3 | 15 06 19 | | | | |
| | | 4 | Братск | 4 /4 | 26 06 19 | | | | |
| 12 | кот.№14 ул.Партизанская,62 а | 1 | Е 1,0-0,9 | | | 8 | 28 05 19 | 8 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | Е 1,0-0,9 | | | | | | |
| | | 3 | Е 1,0-0,9 | | | | | | |
| 13 | Кот №15 МТП ул.Луначарского,44 б | 1 | КВр-06КБ | | | 9 | 28 05 19 | 9 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | КВр-06КБ | | | | | | |
| 14 | кот.№18 ул.Планировочная,2 а | 1 | Е 1,0-0,9 | | | 15 | 29 05 19 | 15 /в | 29 05 19 |
| | | 2 | Е 1,0-0,9 | | | | | | |
| | | 3 | Е 1,0-0,9 | | | | | | |
| 15 | кот.№19 ул.Набережная,11а | 1 | КВр-0,93 | | | 10 | 28 05 19 | 10 /в | 28 05 19 |
| | | 2 | КВр-0,93 | | | | | | |
| | | 3 | КВр-0,93 | | | | | | |
| 16 | кот.№20 ул.Ленина,126 | 1 | ДКВР 20- 13 | | | 17 | 31 05 19 | 17 /в | 0,8.08.2019 |
| | | | экономайзер | | | | | | |
| | | 2 | ДКВР 20- 13 | | | | | | |
| | | | экономайзер | | | | | | |
| | | 3 | ДКВР 20- 13 | | | | | | |
| | | | экономайзер | | | | | | |
| 17 | кот.№21 МТП ул.Серегина,(2) | 1 | КВр-08КБ | | | 5 | 27 05 19 | 5 /в | 27 05 19 |
| | | 2 | КВр-08КБ | | | | | | |
| | | 3 | КВр-08КБ | | | | | | |

| № | № | Гидр. исп. котлов | № | Отстройк а предохра нит. клапана | № | Освидете ль- ствовани е котла | № | Приемка тех. освидет- ния стр- ных конструк ций | № | Акт готовнос ти котельно й |
|----|--------|-------------------|--------|--|--------|--|-------|---|-------|--|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 16 /1a | 23 05 19 | 16 /16 | 23 05 19 | 16 /1г | 23 05 19 | 16 /д | 21 08 19 | 16 /е | 22 08 19 |
| | 16 /1a | 23 05 19 | | | 16 /1г | 23 05 19 | | | | |
| | 16 /2a | 23 05 19 | 16 /26 | 23 05 19 | 16 /2г | 23 05 19 | | | | |
| | 16 /2a | 23 05 19 | | | 16 /2г | 23 05 19 | | | | |
| 2 | 2 /1a | 27 05 19 | 2 /16 | 27 05 19 | 2 /1г | 26 06 19 | 2 /д | 26 06 19 | 2 /е | 15 08 19 |
| | 2 /2a | 27 05 19 | | | 2 /2г | 26 06 19 | | | | |
| | 2 /3a | 27 05 19 | 2 /26 | 27 05 19 | 2 /3г | 26 06 19 | | | | |
| | 2 /4a | 27 05 19 | | | 2 /4г | 26 06 19 | | | | |
| 3 | 3 /1a | 31 07 19 | 3 /16 | 31 07 19 | 3 /1г | 31 07 19 | 3 /д | 20 08 19 | 3 /е | 21 08 19 |
| | 3 /2a | 31 07 19 | | | 3 /2г | 31 07 19 | | | | |
| | 3 /3a | 31 07 19 | | | 3 /3г | 31 07 19 | | | | |
| | 3 /4a | 31 07 19 | 3 /26 | 31 07 19 | 3 /4г | 31 07 19 | | | | |
| | 3 /5a | 31 07 19 | | | 3 /5г | 31 07 19 | | | | |
| | 3 /6a | 31 07 19 | | | 3 /6г | 31 07 19 | | | | |
| 4 | 6 /1a | 28 05 19 | 6 /16 | 28 05 19 | 6 /1г | 28 05 19 | 6 /д | 17 06 19 | 6 /е | 18 06 19 |
| | 6 /2a | 28 05 19 | 6 /26 | 28 05 19 | 6 /2г | 28 05 19 | | | | |
| | 6 /3a | 28 05 19 | 6 /36 | 28 05 19 | 6 /3г | 28 05 19 | | | | |
| 5 | 7 /1a | 28 05 19 | 7 /16 | 28 05 19 | 7 /1г | 28 05 19 | 7 /д | 17 06 19 | 7 /е | 18 06 19 |
| | 7 /2a | 28 05 19 | 7 /26 | 28 05 19 | 7 /2г | 28 05 19 | | | | |
| | 7 /3a | 28 05 19 | 7 /36 | 28 05 19 | 7 /3г | 28 05 19 | | | | |
| 6 | 11 /1a | 28 06 19 | 11 /16 | 28 06 19 | 11 /1г | 28 06 19 | 11 /д | 28 07 19 | 11 /е | 29 07 19 |
| | 11 /2a | 28 06 19 | 11 /26 | 28 06 19 | 11 /2г | 28 06 19 | | | | |
| 7 | 1 /1a | 13 02 19 | 1 /16 | 13 02 19 | 1 /1г | 13 02 19 | 1 /д | 13 02 19 | 1 /е | 14 02 19 |
| | 1 /2a | 13 02 19 | 1 /26 | 13 02 19 | 1 /2г | 13 02 19 | | | | |
| 8 | 12 /1a | 28 05 19 | 12 /16 | 28 05 19 | 12 /1г | 28 05 19 | 12 /д | 17 06 19 | 12 /е | 18 06 19 |
| | 12 /2a | 28 05 19 | 12 /26 | 28 05 19 | 12 /2г | 28 05 19 | | | | |
| | 12 /3a | 28 05 19 | 12 /36 | 28 05 19 | 12 /3г | 28 05 19 | | | | |
| 9 | 13 /1a | 29 05 19 | 13 /16 | 29 05 19 | 13 /1г | 29 05 19 | 13 /д | 08 07 19 | 13 /е | 09 07 19 |
| | 13 /2a | 28 06 19 | 13 /26 | 28 06 19 | 13 /2г | 28 06 19 | | | | |
| | 13 /3a | 29 05 19 | | | 13 /3г | 29 05 19 | | | | |
| 10 | 14 /1a | 29 05 19 | 14 /16 | 29 05 19 | 14 /1г | 29 05 19 | 14 /д | 18 06 19 | 14 /е | 19 06 19 |
| | 14 /2a | 29 05 19 | 14 /26 | 29 05 19 | 14 /2г | 29 05 19 | | | | |
| | 14 /3a | 29 05 19 | 14 /36 | 29 05 19 | 14 /3г | 29 05 19 | | | | |
| 11 | 4 /1a | 27 05 19 | 4 /16 | 27 05 19 | 4 /1г | 26 06 19 | 4 /д | 26 06 19 | 4 /е | 26 07 19 |
| | 4 /2a | 27 05 19 | | | 4 /2г | 26 06 19 | | | | |
| | 4 /3a | 27 05 19 | | | 4 /3г | 26 06 19 | | | | |
| | 4 /4a | 27 05 19 | | | 4 /4г | 26 06 19 | | | | |
| 12 | 8 /1a | 28 05 19 | 8 /16 | 28 05 19 | 8 /1г | 28 05 19 | 8 /д | 17 06 19 | 8 /е | 18 06 19 |
| | 8 /2a | 28 05 19 | 8 /26 | 28 05 19 | 8 /2г | 28 05 19 | | | | |
| | 8 /3a | 28 05 19 | | | 8 /3г | 28 05 19 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 13 | 9 /1a | 28 05 19 | 9 /1б | 28 05 19 | 9 /1г | 28 05 19 | 9 /д | 17 06 19 | 9 /е | 18 06 19 |
| | 9 /2a | 28 05 19 | 9 /2б | 28 05 19 | 9 /2г | 28 05 19 | | | | |
| 14 | 15 /1a | 29 05 19 | 15 /1б | 29 05 19 | 15 /1г | 29 05 19 | 15 /д | 28 06 19 | 15 /е | 29 06 19 |
| | 15 /2a | 29 05 19 | | | 15 /2г | 29 05 19 | | | | |
| | 15 /3a | 29 05 19 | | | 15 /3г | 29 05 19 | | | | |
| 15 | 10 /1a | 28 05 19 | 10 /1б | 28 05 19 | 10 /1г | 28 05 19 | 10 /д | 27 06 19 | 10 /е | 28 06 19 |
| | 10 /2a | 28 05 19 | 10 /2б | 28 05 19 | 10 /2г | 28 05 19 | | | | |
| | 10 /3a | 28 05 19 | 10 /3б | 28 05 19 | 10 /3г | 28 05 19 | | | | |
| 16 | 17 /1a | 08.08.19 | 17 /1б | 08.08.19 | 17 /1г | 08.08.19 | 17 /д | 31 08 19 | 17 /е | 06 09 19 |
| | 17 /1a | 08.08.19 | | | 17 /1г | 08.08.19 | | | | |
| | 17 /2a | 08.08.19 | 17 /2б | 08.08.19 | 17 /2г | 08.08.19 | | | | |
| | 17 /2a | 08.08.19 | | | 17 /2г | 08.08.19 | | | | |
| | 17 /3a | 31 08 19 | 17 /3б | 31 08 19 | 17 /3г | 31 08 19 | | | | |
| | 17 /3a | 31 08 19 | | | 17 /3г | 31 08 19 | | | | |
| 17 | 5 /1a | 27 05 19 | 5 /1б | 27 05 19 | 5 /1г | 27 05 19 | 5 /д | 16 06 19 | 5 /е | 17 06 19 |
| | 5 /2a | 27 05 19 | 5 /2б | 27 05 19 | 5 /2г | 27 05 19 | | | | |
| | 5 /3a | 27 05 19 | 5 /3б | 27 05 19 | 5 /3г | 27 05 19 | | | | |

Перечень работ выполненных на источниках теплоснабжения в 2019 году

Таблица №3

| | |
|--------------------------------------|---|
| Котельная №1 ул.Есенина,26 | Ремонтно-строительные работы (побелка наружная и внутренняя) |
| | Ремонт кровли основного здания котельной |
| | Перекладка огнеупорной перегородки в котле №2 ДКВр10-13 |
| | Перекладка огнеупорной перегородки в котле №1 ДКВр10-13 |
| | Ремонт котла №1 марки ДКВр 10-13 |
| | Изготовление и монтаж ворот на территорию котельной |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная №2 ул.Гагарина,2а | Ремонт пола в здании котельной |
| | Замена секции №5 левой в котле №5 |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная № 3 ул.С.Лазо,1в | Замена фундаментов на котлах №1,2 марки Братск |
| | Замена секции в котле № 4 |
| | Замена секции в котле № 5 |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная №4 ул.Целинная,7в | Монтаж котла КВр-0,6 |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная №6 п.Ярок | Демонтаж котла TERMUS монтаж котла КВр-0,35 |
| | Замена ремней и подшипников |
| | Изготовление и монтаж ограждения конструкции генератора |
| Котельная № 7, ул.Щорса,1 | Монтаж теплообменника |
| | Ремонт котла №1 марки КВр-0,7 |
| Котельная №10 ул.Д.Бедного,80а | Ремонт котла №2 марки Е 1/9 |
| Котельная №14 ул.Партизанская,62а | Устройство зольной ямы |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная №18 Планировочная,2а | Ремонт обмуровки котла №3 марки Е 1/9 |
| | Установка заглушек правого пакета секций (8шт - 6-7 ряд) в котле №2 марки Е 1/9 |
| Котельная №19 ул.Набережная,11а | Монтаж ограждения и демонтаж котла №4 марки Е 1/9 |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная № 20 ул.Ленина,126 | Ремонт питательного бака № 2 Котельной № 20 |
| | Ремонт газоходов (дымовая труба) |
| | Ремонт мягкой кровли |
| | Побелка лестничных маршей, щитовой, входной коридор, раздевалка 2этаж. |
| | Замена трубы ШЗУ |
| | Замена труб переднего и заднего экранов, частичная замена обмуровки котла№2 марки ДКВр 20-13С |
| | Очистка пластинчатого теплообменника №2 НН-65 с заменой пластин |
| | Монтаж приборов учета теплоносителя на тепловой контур "Млодежка" |
| | Замена ремней и подшипников |
| Котельная № 21 | Замена ремней и подшипников |

Обследования тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

Таблица №4

| № | № Котельной | Адрес котельной | № Акта осмотра | Дата проведения осмотра | Результат осмотра | Кол-во участков | Дата выполненных работ | Вид ремонта |
|----|-------------|-----------------|----------------|--------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | Замена сетей ГВС и ХВС на бане №2 по ул.Щорса,1 | ГВС D-32мм L=8м; ХВС D-110,63мм L=48;15м | май | текущий |
| 2 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Д.Бедного,1-ул.Пархоменко,7 | ТС D-159/108/89/76/57/32мм L=288/72/210/196/12/8м | июнь | капитальный |
| 3 | №1 | ул.Есенина,2-б | 1 | 02.04.2019 11.04.2019 | Замена тепловых сетей по ул.Пархоменко,7 | ТС D-159/108мм L=26/8м | октябрь | текущий |
| 4 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Есенина,2 | ТС D-57мм L=72м | октябрь | текущий |
| 5 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Д.Бедного,,66-80 | ТС D-219/159/108/57/32мм L=344/464/6/26/4м | август | капитальный |
| 6 | №2 | ул.Гагарина,2-а | 10 | 24.04.2019 26.04.2019 | | | | |
| 7 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Тимонова,1-ул.Октябрьская,34 | ТС D-159/108/76/57/32/40/20мм L=490/6/4/8/16/8/8м | июль | капитальный |
| 8 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Октябрьская,14-ул.Луначарского,19 | ТС D-108/57/32мм L=140/12/3м | июль | капитальный |
| 9 | №3 | ул.С.Лазо,1-в | 3 | 10.04.2019 13.04.2019 | Замена тепловых сетей по ул.Тимонова,2-24 | ТС D-108/89/76/57/32мм L=400/220/120/10/60м | сентябрь | текущий |
| 10 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Кутузова,39-40 | ТС D-89мм L=40м | сентябрь | текущий |
| 11 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Луначарского,12-17 | ТС D-57мм L=68м | октябрь | текущий |
| 12 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Октябрьская,34-46 | ТС D-89/76/57/32мм L=66/142/4/22м | август | капитальный |
| 13 | №4 | ул.Целинная,7-в | 11 | 26.04.2019 27.04.2019 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|----------------------|----|--------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|
| 14 | №5 | ул.Щорса,134-б | 13 | 25.04.2019 27.05.2019 | | | | |
| 15 | №6 | п.Ярок | 14 | 03 05 19 | | | | |
| 16 | №8 | ул.Радищева,16Б | 15 | 03.05.2019 04.05.2019 | Замена тепловых сетей по ул.Заводская,9 | ТС D-76мм L=66м | октябрь | текущий |
| 17 | №10 | ул.Д.Бедного,80-а | 4 | 17 04 19 | | | | |
| 18 | №11 | ул.Шукшина,22-а | 7 | 18.04.2019 20.04.2019 | Замена тепловых сетей по ул.Шукшина,137- ул.Луначарского,141 | ТС D-76/57/32мм L=222/68/80м | октябрь | текущий |
| 19 | №13 | ул.Кутузова,22-а | 5 | 19 04 19 | | | | |
| 20 | №14 | ул.Партизанская,62-а | 9 | 23 04 19 | | | | |
| 21 | №15 | ул.Луначарского,44-б | 6 | 03 05 19 | | | | |
| 22 | №18 | ул.Планировочная,2-а | 8 | 19.04.2019 20.04.2019 | | | | |
| 23 | №19 | ул.Набережная,11-а | 12 | 25.04.2019 27.05.2019 | | | | |
| 24 | №21 | ул.Серегина,2 | 16 | 07 05 19 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|----------------|---|--------------------------|---|---|----------|-------------|
| 25 | | | | | Замена тепловых сетей по ул.Ленина, 16-20Б | ТС D-108/89/76/57мм L=112/160/120/178м | июнь | капитальный |
| 26 | | | | | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Тургенева,26 | ТС D-76мм L=94м; ГВС D-57/32мм L=47/47м | июнь | текущий |
| 27 | | | | | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Тургенева,84-61 | ТС D-89мм L=62м; ГВС D-57/25мм L=31/31м | июль | капитальный |
| 28 | | | | | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Тургенева, 18,20,22 | ТС D-57мм L=150м; ГВС D-32/25мм L=75/75м | июль | капитальный |
| 29 | №20 | ул.Ленина, 126 | 2 | 03.04.2019 27.04.2019 | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Ленина, 147-157 | ТС D-108/89мм L=66/24м; ГВС D- 32/25мм L=78/12м | июль | капитальный |
| 30 | | | | | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Тургенева,18-21 | ТС D-219/159/57мм L=72/200/2м; ГВС D- 159/108/89/32/25мм L=36/140/100/2/2м | август | капитальный |
| 31 | | | | | Замена сетей ТС по ул.Совхозная,118 | ТС D-40мм L=50м | сентябрь | текущий |
| 32 | | | | | Замена сетей ТС по ул.Транспортная,43 | ТС D-159/57мм L=168/3м | сентябрь | текущий |
| 33 | | | | | Замена сетей ТС и ГВС по ул.Тургенева,82а | ТС D-76мм L=36м; ГВС D-57/32мм L=18/18м | сентябрь | текущий |
| 34 | | | | | Замена сетей ТС по ул.Совхозная, 114-116 | ТС D-57мм L=32м | октябрь | текущий |
| 35 | | | | | Замена сетей ТС по ул.Молодежная,5-7 | ТС D-108/76мм L=170/20м | август | текущий |

Гидравлические испытания тепловых и сетей горячего водоснабжения

Таблица №5

| № п/п | № котельной | Адрес котельной | Акт № | Тепловые сети | Акт № | Сети горячего водоснабжения |
|-------|-------------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------|
| 1 | 1 | ул.Есенина,2-б | 17 | 23.05.19 | | |
| 2 | 2 | ул.Гагарина,2-а | 1 | 20.05.19 | 2 | 20.05.19 |
| 3 | 3 | ул.С.Лазо,1-в | 3 | 20.05.19 | | |
| 4 | 4 | ул.Целинная,7-в | 7 | 21.05.19 | | |
| 5 | 5 | ул.Щорса,134-б | 8 | 21.05.19 | | |
| 6 | 6 | п.Ярки | 12 | 22.05.19 | | |
| 7 | 7 | ул.Щорса,134-б | | | 18 | 13.05.19 |
| 8 | 8 | ул.Радищева,16Б | 13 | 22.05.19 | | |
| 9 | 10 | ул.Д.Бедного,80-а | 14 | 22.05.19 | | |
| 10 | 11 | ул.Шукшина,22-а | 15 | 22.05.19 | | |
| 11 | 13 | ул.Кутузова, 22-а | 4 | 20.05.19 | | |
| 12 | 14 | ул.Партизанская, 62-а | 9 | 21.05.19 | | |
| 13 | 15 | ул.Луначарского,44-б | 10 | 21.05.19 | | |
| 14 | 18 | ул.Планировочная, 2-а | 16 | 22.05.19 | | |
| 15 | 19 | Набережная,11-а | 11 | 21.05.19 | | |
| 16 | 20 | ул.Ленина, 126 | 19 | 24.05.19 | 20 | 24.05.19 |
| 17 | 21 | ул.Серегина,(2) | 5 | 20.05.19 | 6 | 20.05.19 |

Перечень работ выполненных на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в 2019 году

Таблица №6

| Замена участков | | D, мм | | | L, м | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|--------|-------------|------------|-----|
| | | ТС | ГВС | XB | ТС | ГВС | XB |
| ул.Д.Бедного,1-ул.Пархоменко,7 | Котельная №1 | 150/100/89/76/57/32 | | | 786 | | |
| Замена сетей ГВС и ХВС на бане №2 по Щорса,1 | | | 32 | 160/63 | | 8 | 63 |
| ул.Д.бедного,66-80 | Котельная №3 | 219/159/108/57/32 | | | 844 | | |
| ул.Пархоменко,7 | | 159/108 | | | 34 | | |
| ул.Есенина,2 | | 57 | | | 72 | | |
| ул.Луначарского,19-ул.Октябрьская 14 | | 108/57/32 | | | 155 | | |
| ул.Тимонова,1-ул.Октябрьская,34 | Котельная №8 | 159/108/76/57/32/40/20 | | | 540 | | |
| ул.Октябрьская,34-46 | | 89/76/57/32 | | | 234 | | |
| ул.Кутузова,39-40 | | 89 | | | 40 | | |
| ул.Тимонова,2-24 | | 108/89/76/57/32 | 63/32/25/20 | | 810 | | 515 |
| ул.Луначарского,12-17 | | 57 | | | 68 | | |
| ул.Заводская,9 | | 76 | | | 66 | | |
| ул.Шушкина,137-ул.Луначарского,141 | Котельная №11 | 76/57/32 | | | 370 | | |
| ул.Кутузова,5-11 | | 100/89/76/57 | | 32 | 332 | | 200 |
| ул.Совхозная,114-116 | Котельная №19 | 57 | | | 32 | | |
| ул.Тургенева,3-ул.Союзная,21 | | 159 | 100/80 | | 330 | 330 | |
| ул.Тургенева,84-88 | | 150 | 89 | | 358 | 358 | |
| ул.Тургенева,84-61 | | 89 | 57/25 | | 62 | 62 | |
| ул.Тургенева,18-21 | Котельная №20 | 219/159/57 | 159/108/89/32/25 | | 274 | 280 | |
| ул.Ленина,16-206 | | 100/89/76/50 | | | 570 | | |
| ул.Тургенева,18,20,22 | | 57 | 32/25 | | 150 | 150 | |
| ул.Ленина,147-157 | | 108/89 | 32/25 | | 90 | 90 | |
| ул.Молодежная,5-7 | | 108/76 | | 63/32 | 190 | | 85 |
| ул.Совхозная,118 | | 40 | | | 50 | | |
| ул.Транспортная,43 | Котельная №20 | 159/57 | | | 171 | | |
| ул.Тургенева,82а | | 76 | 57/32 | | 36 | 36 | |
| ул.Тургенева,26 | | 76 | 50/32 | | 94 | 94 | |
| ИТОГО : | | | | | 5738 | 712 | |